

2024 年 9 月南部科學園區臺南園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)
9月1日	33.4	6.5	7.5	22.5	-
9月2日	28.8	6.5	6.2	27.3	-
9月3日	29.0	6.4	6.2	22.5	< 2.0
9月4日	28.9	6.5	4.9	20.3	< 2.0
9月5日	29.0	6.5	7.9	20.6	< 2.0
9月6日	29.1	6.4	6.2	19.2	< 2.0
9月7日	33.7	6.3	7.3	24.1	-
9月8日	33.7	6.4	7.2	22.9	-
9月9日	29.0	6.7	7.1	25.3	-
9月10日	29.2	6.4	7.2	21.9	< 2.0
9月11日	28.7	6.4	6.7	19.7	< 2.0
9月12日	28.6	6.4	7.2	25.6	< 2.0
9月13日	28.9	6.4	6.5	22.5	< 2.0
9月14日	33.7	6.4	7.7	21.8	-
9月15日	33.8	6.4	7.9	17.9	-
9月16日	28.8	6.5	7.4	23.0	-
9月17日	32.8	6.4	7.4	20.2	-
9月18日	29.0	6.4	5.9	25.3	< 2.0
9月19日	29.0	6.3	7.4	25.0	< 2.0
9月20日	29.0	6.4	7.6	21.2	< 2.0
9月21日	32.9	6.6	7.8	27.0	-
9月22日	33.1	6.6	7.9	22.2	-
9月23日	28.5	6.3	7.0	23.4	-
9月24日	28.6	6.5	7.6	26.9	2.7
9月25日	28.6	6.4	7.2	19.5	< 2.0
9月26日	28.7	6.4	5.8	26.2	< 2.0
9月27日	28.8	6.4	7.6	21.2	< 2.0
9月28日	33.1	6.4	7.6	21.7	-
9月29日	33.0	6.3	7.4	28.1	-
9月30日	28.8	6.4	7.2	24.1	-
平均值	30.3	6.4	7.1	23.0	< 2.0