

2024 年 10 月南部科學園區臺南園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)
10 月 1 日	32.9	6.4	7.8	20.8	-
10 月 2 日	33.2	6.4	7.7	20.4	-
10 月 3 日	33.2	6.4	7.5	21.2	-
10 月 4 日	28.3	6.5	7.2	20.0	< 2.0
10 月 5 日	33.0	6.5	6.0	23.7	-
10 月 6 日	33.1	6.5	7.8	20.1	-
10 月 7 日	29.0	6.6	10.6	22.1	-
10 月 8 日	28.5	6.6	13.3	29.8	< 2.0
10 月 9 日	28.8	6.7	11.7	27.5	3.3
10 月 10 日	33.6	6.4	9.6	28.0	-
10 月 11 日	28.4	6.6	7.7	26.8	< 2.0
10 月 12 日	33.4	6.5	7.9	28.3	-
10 月 13 日	33.4	6.4	7.8	27.5	-
10 月 14 日	28.7	6.5	7.2	27.9	-
10 月 15 日	28.6	6.5	7.4	27.3	< 2.0
10 月 16 日	28.9	6.4	7.7	24.8	< 2.0
10 月 17 日	28.7	6.5	7.9	23.8	2.5
10 月 18 日	28.7	6.4	6.5	27.3	< 2.0
10 月 19 日	33.4	6.4	8.0	25.8	-
10 月 20 日	33.4	6.4	7.5	28.2	-
10 月 21 日	28.7	6.5	7.3	27.8	-
10 月 22 日	28.7	6.4	7.7	23.4	< 2.0
10 月 23 日	28.3	6.6	7.3	27.4	< 2.0
10 月 24 日	28.0	6.2	3.6	25.4	< 2.0
10 月 25 日	28.3	6.5	7.3	24.3	< 2.0
10 月 26 日	33.6	6.5	7.9	31.1	-
10 月 27 日	33.4	6.5	7.4	27.5	-
10 月 28 日	28.3	6.4	8.0	27.1	-
10 月 29 日	28.1	6.4	7.6	27.1	< 2.0
10 月 30 日	27.8	6.4	6.1	28.2	< 2.0
10 月 31 日	29.7	6.5	7.8	25.1	-
平均值	30.4	6.5	7.8	25.7	0.4