

2024 年 11 月南部科學園區臺南園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)
11 月 1 日	28.3	6.6	7.2	23.3	2.5
11 月 2 日	29.7	6.5	7.5	24.4	-
11 月 3 日	29.8	6.5	7.3	23.6	-
11 月 4 日	28.3	6.4	4.2	25.2	-
11 月 5 日	27.8	6.4	7.0	24.4	< 2.0
11 月 6 日	27.2	6.6	7.8	27.3	2.1
11 月 7 日	27.2	6.5	6.1	25.3	< 2.0
11 月 8 日	26.8	6.6	7.5	23.6	2.2
11 月 9 日	29.8	6.5	7.8	21.4	-
11 月 10 日	29.7	6.6	7.3	21.0	-
11 月 11 日	27.6	6.5	7.0	25.8	-
11 月 12 日	27.7	6.5	6.8	24.7	< 2.0
11 月 13 日	28.1	6.6	8.7	26.1	2.9
11 月 14 日	28.2	6.6	8.0	22.7	2.5
11 月 15 日	28.0	6.7	7.8	34.3	3.0
11 月 16 日	29.8	6.6	7.8	32.0	-
11 月 17 日	29.8	6.6	9.0	24.0	-
11 月 18 日	27.1	6.6	7.1	23.2	-
11 月 19 日	27.3	6.5	8.0	22.8	< 2.0
11 月 20 日	27.2	6.5	7.1	24.7	< 2.0
11 月 21 日	27.3	6.6	7.1	24.5	< 2.0
11 月 22 日	27.0	6.6	7.8	25.4	< 2.0
11 月 23 日	29.0	6.5	7.8	26.2	-
11 月 24 日	28.9	6.5	7.7	21.0	-
11 月 25 日	27.2	6.6	7.9	25.4	-
11 月 26 日	27.0	6.6	6.9	23.0	< 2.0
11 月 27 日	26.3	6.7	7.7	24.3	2.7
11 月 28 日	26.0	6.5	7.8	22.3	2.1
11 月 29 日	25.8	6.7	7.2	24.6	< 2.0
11 月 30 日	29.8	6.6	8.2	23.4	-
平均值	28.0	6.6	7.4	24.7	< 2.0