

2025 年 3 月南部科學園區臺南園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)
3 月 1 日	26.6	6.6	11.7	21.7	-
3 月 2 日	26.6	6.6	9.8	24.1	-
3 月 3 日	27.4	6.5	10.1	30.3	-
3 月 4 日	27.5	6.4	8.6	27.1	< 2.0
3 月 5 日	26.9	6.4	9.5	24.1	< 2.0
3 月 6 日	25.6	6.4	10.1	21.9	< 2.0
3 月 7 日	25.6	6.4	10.5	20.8	< 2.0
3 月 8 日	26.1	6.7	10.9	24.7	-
3 月 9 日	26.1	6.6	11.0	30.7	-
3 月 10 日	26.2	6.5	6.6	24.3	-
3 月 11 日	26.3	6.5	8.6	27.7	< 2.0
3 月 12 日	26.4	6.7	11.2	22.3	2.3
3 月 13 日	27.0	6.6	6.9	28.9	< 2.0
3 月 14 日	26.9	6.6	8.3	19.0	2.1
3 月 15 日	26.8	6.6	6.9	23.7	-
3 月 16 日	26.6	6.7	7.1	23.3	-
3 月 17 日	25.0	6.6	8.0	26.9	-
3 月 18 日	24.7	6.6	9.6	25.0	2.7
3 月 19 日	25.0	6.5	7.4	23.9	< 2.0
3 月 20 日	25.2	6.4	6.0	23.8	< 2.0
3 月 21 日	25.5	6.8	9.0	27.8	8.6
3 月 22 日	26.0	6.6	10.5	26.6	-
3 月 23 日	26.9	6.6	7.9	22.2	-
3 月 24 日	26.3	6.5	7.6	27.8	-
3 月 25 日	26.7	6.4	6.2	26.5	< 2.0
3 月 26 日	27.0	6.5	8.9	26.1	< 2.0
3 月 27 日	27.4	6.4	6.9	23.2	< 2.0
3 月 28 日	27.4	6.5	7.3	21.9	< 2.0
3 月 29 日	26.6	6.5	7.8	26.9	-
3 月 30 日	26.3	6.5	10.6	27.3	-
3 月 31 日	25.5	6.4	10.0	26.5	-
平均值	26.3	6.5	8.8	25.1	< 2.0